

«Согласовано»

Гл.инженер МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

С.П.Бояров

«1» 03 2021 г.

«Утверждаю»

Директор МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

Ю.П.Максимов

«1» 03 2021 г.



ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОШКОВСКИЙ РАЙОН

С.ТАШАРА

Вид сети: водяная

Источник теплоснабжения: *котельная ул.Гагарина 2а*

Общая длина трассы: 1760 (в двухтрубном измерении)

Теплоноситель: теплообменник

Расчетные параметры: давление 4,4 кгс/см², температура 95/70°C

46	МКДОУ Ташаринский детский сад «Лесовичок» дом 5а ул.Гагарина	37 полипроп. (вн. диам. 32)	5,8	25	подземная канальная	стекловата, дранка деревянная	2016	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
47	м.22 - м.27	89	3,5	12	подземная канальная	стекловата, дранка деревянная	2019	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
48	м.27 – дом 6 ул.Гагарина	57	3,0	10	подземная канальная	стекловата, дранка деревянная	1968	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
49	м.27 – дом 7ул.Гагарина	57	3,0	24	подземная канальная	стекловата, дранка деревянная	1968	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
50	м.27 – МКУК «Ташаринское КДО» дом 1Д ул.Гагарина	108	3,5	64	подземная канальная	стекловата, дранка деревянная	1968	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
51	МКУК «Ташаринское КДО» дом 1Д ул.Гагарина - Администрация Ташаринского сельсовета Мошковского района Новосибирской области, (гараж) дом 13 ул.Гагарина	32	2,5	25	подземная бесканальная	стекловата, дранка деревянная	1968	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
Всего по тепловым сетям												

Протяженность тепловых сетей

№ п/п	Наружный диаметр трубопровода, dy мм	Протяженность тепловых сетей по диаметрам в м и способ прокладки		
		Прокладка подземная		Итого
		канальная	бесканальная	
1	2	3	4	5
1	159	328		328
2	108	233		233

3	89	195		195
4	63	139		139
5	57	285		285
6	40	155		155
7	32	394	25	419
8	25	6		6
Итого:				1760

Исполнители:

Инженер-теплотехник

Боярова С.В.

Проверил:

Начальник участка

Логинов В.Ю.