

«Согласовано»

Гл.инженер МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

 С.П.Бояров

« 01 » марта 2021 г.

«Утверждаю»

Директор МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

 Ю.П.Максимов

« 01 » марта 2021 г.

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОШКОВСКИЙ РАЙОН

С.НОВОМОШКОВСКОЕ (Пер. Школьный 3/1)

Вид сети: водяная

Источник теплоснабжения: котельная

Общая длина трассы: 50 (в двухтрубном измерении)

Теплоноситель: теплообменник

Расчетные параметры: давление 3,0 кгс/см², температура 95/70°С


Техническая характеристика

1. Трубы												
№№ п/п	Участок тепловой сети (двухтрубная)	Наружный диаметр трубопровода, dn, мм	Толщина стенки трубопровода, мм	Длина трубопровода, м (двухтрубная)	Тип прокладки	Тип тепловой изоляции	Год проектирования тепловой изоляции	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, оС	Количество часов работы в году	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К**	Примечание
1	Котельная – МКОУ «Новомошковская СОШ», переулок Школьный, 3	76	3,5	50	подземная канальная	без изоляции	1962	1,2	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
Всего по тепловым сетям				Нет тепловых сетей. Тепловые сети принадлежат абоненту по адресу переулок Школьный 3								

Исполнители:

Инженер-теплотехник  Боярова С.В.

Проверил:

Ответственный за котельную  Тихонов И.М.