

«Согласовано»

Гл.инженер МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

С.П.Бояров

«5» сентября 2020 г.

«Утверждаю»



Директор МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

Ю.П.Максимов

«5» сентября 2020 г.

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОШКОВСКИЙ РАЙОН

П.ОБСКОЙ

Вид сети: водяная

Источник теплоснабжения: котельная

Общая длина трассы: 241 (в двухтрубном измерении)

Теплоноситель: теплообменник

Расчетные параметры: давление 2,2 кгс/см², температура 95/70°C

Техническая характеристика

1. Трубы												
№№ п/п	Участок тепловой сети (двухтрубная)	Наружный диаметр трубопровода, ϕ н, мм	Толщина стенки трубопровода, мм	Длина трубопровода, м (двухтрубная)	Тип прокладки	Тип тепловой изоляции	Год проектирования тепловой изоляции	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, $^{\circ}\text{C}$	Количество часов работы в году	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, K^{**}	Примечание
1	Котельная - ТК1	114	3,5	33	надземная канальная	маты минераловатные	1990	0	95/70 ($t_{cp} = 83$)	5520	1	
2	ТК1 - ТК2	114	3,5	90	надземная канальная	маты минераловатные	1990	0	95/70 ($t_{cp} = 83$)	5520	1	
1 ветка												
3	ТК1-МКОУ Обская ООШ, ул.Новая, 1а	114	3,5	25	подземная канальная	маты минераловатные		1,2	95/70 ($t_{cp} = 83$)	5520	1	
2 ветка												
4	ТК2-МБУ КЦСОН, ул. Советская, 2/2	76	3,5	83	подземная канальная	маты минераловатные		1,2	95/70 ($t_{cp} = 83$)	5520	1	
3 ветка												
5	ТК2-МКУК «Дубровинское КДО», ул.Советская, 2/1	57	3,5	10	подземная канальная	маты минераловатные		1,2	95/70 ($t_{cp} = 83$)	5520	1	
Всего по тепловым сетям				Диаметром 114 мм - 148 м (надземная кан - 123 м, подземная кан - 25 м) Диаметром 76 мм - 83 м (подземная канальная) Диаметром 57 мм - 10 м (подземная канальная) Итого: 241 м								

Исполнители:

Инженер-теплотехник

Боярова С.В.

Проверил:

Начальник участка

Логинов В.Ю.