

«Согласовано»

Гл.инженер МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

 С.П.Бояров

«1» 03 2021 г.

«Утверждаю»

Директор МУП «Коммунальное хозяйство»

Мошковского района

 Ю.П.Максимов

«1» 03 2021 г.

ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОШКОВСКИЙ РАЙОН

П.СМОЛЕНСКИЙ

Вид сети: водяная

Источник теплоснабжения: котельная

Общая длина трассы: 726 (в двухтрубном измерении)

Теплоноситель: теплообменник

Расчетные параметры: давление 3,5 кгс/см², температура 95/70°C

10	ТКЗ – ТК4	89	3,5	76,5	подземная (бесканальная)	маты минераловатные	1968	1,5	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
11	ТК4 - дом 19 ул.Победы	57	3,5	9	подземная (бесканальная)	маты минераловатные	1968	1,5	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
12	ТК4 – ТК6	89	3,5	87	подземная (бесканальная)	маты минераловатные	1968	1,5	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
13	ТК6 - МКОУ "Смоленская СОШ" (школа) дом 17 ул.Победы	89	3,5	65	подземная (бесканальная)	маты минераловатные	1968	1,5	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
14	ТК6 - МКОУ "Смоленская СОШ" (д/с) дом 16 ул.Победы	63	3,5	57	подземная (бесканальная)	маты минераловатные	1968	1,5	95/70 (t cp = 83)	5520	1	
Всего по тепловым сетям					Диаметром 114 мм - 80 м подземная бесканальная							
					Диаметром 89 мм - 343,5 м подземная бесканальная							
					Диаметром 63 мм - 57 м подземная бесканальная							
					Диаметром 57 мм - 245,5 м подземная бесканальная							

Итого: 726 м

Исполнители:

Инженер-теплотехник

Боярова С.В.

Проверил:

Начальник участка

Рубанов Ю.Н.